

WARUNKI TECHNICZNE

dla wykonywania przyłącza wodociągowego

Znak **195/B/W/2021**

Jakubowice Murowane dn. **08.11.2021 r.**

Wnioskodawca **Powiat Lubelski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy**

Zam. **Bystrzyca 92**

Pocz. **20-258** kod/pocztowy **Bystrzyca 62** tel.

Warunki włączenia:

1. Miejscowość **Bystrzyca**
2. Pobór wody na działce nr **1132/2**
3. Miejsce włączenia do sieci **Ø 100 na działce 1132/2** ciśnienie dyspozycyjne statyczne **0,35 MPa**.
4. Ilość dostarczanej wody **10,3 m³/d**
5. Materiał przyłącza PE (SDR) na ciś. Min. 1 MPa
6. Przewody łączyć przez zgrzewanie doczołowe, elektrozłączek lub złączek zaciskowych.
7. Włączenie do sieci wykonać za pomocą:
 - a) opaski do nawiercania **100/wg. proj.** i zasuwy dn **wg proj.** z kluczem teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki żeliwnej z obrukiem żelbetowym 50x50x7 cm i oznakowaniem tabliczką na słupku betonowym lub ogrodzeniu zlokalizowanej na działce inwestora (do każdej działki).
8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową przyłącza z udziałem przedstawiciela Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. w Jakubowice Murowane 8. Po wykonaniu próby ciśnieniowej przyłączy przepłukać trzykrotnie wodą.
9. Rurociąg w przypadku gruntu kamienistego ułożyć na podsypce piaskowej 15 cm piasku lub gruntu pozbawionego zanieczyszczeń kamienistych i obsypać go warstwą go warstwą 20 cm również piaskiem lub gruntu bez zanieczyszczeń.
10. Na zasypce 20 cm ponad wierzch rury ułożyć taśmę znacznikową z PCV w kolorze niebieskim .
11. Wykopy wykonywać z zagęszczeniem gwarantującym odtwarzanie stanu pierwotnego.
12. Przyłącza przy przejściach w pasach drogowych układać zgodnie z uzyskanymi warunkami Zarządcy drogi i w rurach przewiertowych lub ochronnych.
13. Przyłączy zakończyć wodomierzem o średnicy wynikającym z obliczeń lub dn=20 mm dla budynków i mieszkań o standardowym zamieszkanui.
14. Miejsce montażu wodomierza w budynku za pierwszą ścianą winno być suche i dostępne o temperaturze nie mniejszej niż 5 °C w ciągu całego roku lub w studni wodomierzowej z kręgów betonowych d=1200/2000 (lub prefabrykowanej z tworzyw sztucznych) względnie murowanej o wymiarach wewnętrznych 1000/1200/2000 mm usytuowanej w odległości ca m od miejsca włączenia przyłącza.
15. Wodomierz winien być odcięty obustronnie zaworami przelotowym i do wody, który jeden przed wodomierzem winien być zamontowany w wykonaniu z zamknięciem grzybkowym, za wodomierzem na instalacji zamontować zawór antyskażeniowy.

16. Wodomierz zamontować na konsoli zamocowanej do ściany.
17. Wnioskodawca uzyska zgodę wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegać będzie budowany rurociąg. Zgoda tych właścicieli winna dotyczyć miejsca umieszczenia rurociągu w działce, dostępu zakładu eksploatującego na wypadek usuwania awarii i zgody na nie obsadzenie strefy ca 3 m od prowadzonego rurociągu drzewami o intensywnym wzroście.
18. Roboty winny być wykonane pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót wodociągowych opracowanych przez COBRIT INSTAL Warszawie.
19. Inwestor powinien uzyskać zgodę właścicieli działek, przez które prowadzony będzie rurociąg w wypadku gdy jego przebieg projektowany będzie w działkach nie będących jego własnością.
20. Projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / lub przed zgłoszeniem wykonania/ należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jakubowice Murowane 8.
21. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starosty Lubelskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną usytuowania projektowanego przyłącza.
22. Warunkiem dostawy wody dla przyłącza jest jego odbiór techniczny protokółarny, przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej i zawarcie umowy dostawy wody pomiędzy odbiorcą i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jakubowice Murowane 8.
23. Odnośnie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej informuje, że brak technicznych możliwości podłączenia przedmiotowej nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej brak.
23. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od daty wydania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Wólka Sp. z o.o.
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
NIP: 7133106988, REGON: 385398211
KRS: 0000825861, Kapitał zakładowy: 2 750 000,00 zł

Mieczysław Sobiech
upr. bud. 881/Lb/89