



# ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin  
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 12 maja 2021 r.

IGM-ZP.272.18.2021.AZ

## WYKONAWCY

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia postępowania pn. „Modernizacja – przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli”, uprzejmie informuje:

**Pyt. 1.** Proszę o informację, co w przypadku gdy gwarancja na zamontowane urządzenia udzielona przez producenta jest krótsza niż długość gwarancji proponowana w ofercie przez Wykonawcę. Czy w umowie i gwarancji nie powinno być zaznaczone, że na zamontowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta?

Czy Zamawiający przewiduje zmianę takiego zapisu w umowie i gwarancji?

**Odp. 1.** Gwarancji udziela Wykonawca na okres wskazany w treści formularza ofertowego. Gwarancja obejmuje całość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy.

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający w zakresie robót, które obejmują wymianę podłóg na wykładzinę typu winylową wraz z cokołem na klatkach schodowych uwzględnił fakt, że w pomieszczeniach mieszkalnych internatu na podłogach ułożony jest parkiet? Czy istniejący parkiet należy usunąć, wyrównać powierzchnie posadzek w pomieszczeniach do poziomu posadzek na korytarzu i ułożyć wykładzinę, czy wykładzinę winylową należy ułożyć bezpośrednio na istniejącym parkiecie?

**Odp. 2.** Po konsultacji z autorem projektu ustalono, że demontaż parkietu spowodowałby zbyt dużą różnicę w poziomach między korytarzem, a pokojami, dlatego wykładzinę należy ułożyć na parkiecie. Podłoże należy przygotować wg. wytycznych producenta.

**Pyt. 3.** Czy Wykonawca powinien przewidzieć ułożenie wykładziny winylowej również na spocznikach oraz stopniach biegów klatki schodowej?

**Odp. 3.** Po konsultacji z autorem projektu ustalono, że należy to przewidzieć. Wszystkie posadzki należy wykończyć wykładziną winylową z wywiniętym cokołem na ścianę.

**Pyt. 4.** Czy Wykonawca na ścianach korytarza powinien odtworzyć istniejącą lamperię malowaną farbami olejnymi? W SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest tylko ogólne stwierdzenie dotycząca malowania ścian i sufitów w budynku.

**Odp. 4.** Po konsultacji z autorem projektu ustalono, że istniejące ściany i sufity należy oczyścić, naprawić ewentualne ubytki i pomalować. Ściany po zagruntowaniu pomalować farbą zmywalną, o 1 stopniu szorowalności, matową w kolorze białym. Sufity po zagruntowaniu pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. Nie ma konieczności wykonywania lamperii farbami olejnymi.

Jednocześnie zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Odnośne zapisy specyfikacji warunków zamówienia, otrzymują brzmienie:

„**XVI. Sposób oraz termin składania ofert.**

**1. Termin składania ofert: do dnia 17.05.2021 r., do godz. 10:00** za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

**XVII. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2021 r., o godz. 11:00**. Proces odszyfrowania i otwarcia ofert nastąpi z wykorzystaniem strony miniPortal.uzp.gov.pl.

**XIV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.06.2021 r.”

**Wicestarosta Lubelski**

**/-/Andrzej Chrzóstowski**